

Abnahmeprotokoll IK Eigenkontrolle

Seite 1 / 2

Installationskontrolle Trinkwasser	
Grundlagen	<ul style="list-style-type: none"> SVGW Richtlinie für Trinkwasserinstallationen W3, Ausgabe 2013 Werksvorgaben der WVRJ
Objekt	
Teil- oder Komplett-Abnahme	
Firma	
Installateur	
Kontrolldatum	
Kontrollresultat	
Abnahme ohne Mängel	<input type="checkbox"/> Die Merkpunkte der Abnahmecheckliste sind eingehalten.
Druckprobenprotokoll	<input type="checkbox"/> Die erfolgte Druckprobe war erfolgreich. Das Druckprobenprotokoll liegt bei.
Antrag zur Freigabe / Zählermontage durch die WVRJ	

Die Richtigkeit der obigen Angaben gemäss den nachfolgenden Merkpunkten wird bestätigt.

Ort: Datum:

Rechtsgültige Unterschrift:

Abnahmeprotokoll IK Eigenkontrolle

Seite 2 / 2

Abnahme – Merkmale
<p>Ausführung der Hausinstallationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alle Materialien mit Trinkwasserzulassung Zuleitung mit Abstell- und Rückschlagventil Hausinstallationen gemäss SVGW Richtlinie W3, Ausgabe 2013 Rückflussverhinderung gemäss W3 Ergänzung 1 Betrieb und Unterhalt gemäss W3 Ergänzung 2 Trinkwasserhygiene gemäss W3 Ergänzung 3
Keine festen Trinkwasserverbindungen mit Schmutzwasser
Sicherheitseinrichtungen eingebaut und kontrolliert
Alle Entnahmestellen mit Apparaten
Keine Totleitungen. Wassererneuerung in der gesamten Anlage gewährleistet
<p>Minimale Warmwassertemperaturen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wassererwärmer 60 °C Warmwasserentnahmestelle 55 °C
<p>Leitungsdämmungen vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kaltwasser gegen Erwärmung Warmwasser gegen Energieverlust gemäss Energieverordnung des Kanton SG
<p>Bezeichnungsschilder vorhanden.</p> <p>Brauch-, Grau- und Regenwasseranlagen auf Rohrleitungen und bei Anschlüssen müssen speziell gekennzeichnet sein</p>
<p>Heizungsfüllventil mit kurzer Zuleitung und mit eingebautem Rückschlagventil. Bei Anschluss direkt ab Verteilbatterie mit zusätzlichem Abstellventil Keine feste Verbindung zur Heizungsanlage</p>
<ul style="list-style-type: none"> Liegenschaftsbetreiber betreffend Unterhaltung und Wartung der Anlage instruiert Selbstkontrolle gemäss W3 Ergänzung 4
Wartungsheft und Revisionsunterlagen abgegeben
Serviceverträge bei Wasseraufbereitungsanlagen- und Systemtrenner abgeschlossen
Gesamte Anlage gespült. Feinfilter gereinigt
Bei öffentlichen Anlagen: TW-Qualität (Legionellen) gemäss "TBDV" überprüft